

IR.7021.1.2020

ROZEZNANIE CENOWE

ZAMAWIAJACY:

Gmina Mielnik
ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik
NIP: 5441438389

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usługi prowadzenia konserwacji i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik w okresie 01.02.2020 r. - 31.01.2021 r.”

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- 2.1. Ilość punktów oświetlenia objętych konserwacją: 650 opraw sodowych (ok.50% - 70W, pozostałe - 100W), 100 opraw led - 50W.
- 2.2. Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego ma na celu utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego i w zależności od potrzeb obejmuje w szczególności:
 - 2.2.1. wymianę niesprawnych źródeł światła,
 - 2.2.2. wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów opraw,
 - 2.2.3. regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb,
 - 2.2.4. czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników stosownie do potrzeb,
 - 2.2.5. wymianę niesprawnych bezpieczników,
 - 2.2.6. wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach,
 - 2.2.7. przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci,
 - 2.2.8. konserwację, wymianę wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych,
 - 2.2.9. malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów,
 - 2.2.10. prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego,
 - 2.2.11. uzupełnianie i konserwację zamknięć skrzynek, wnęk słupowych, itp.,
 - 2.2.12. przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej,
 - 2.2.13. czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych,
 - 2.2.14. wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych: zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp.,
 - 2.2.15. wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,
 - 2.2.16. usuwanie zwarć na liniach napowietrznych oświetlenia drogowego nN,
 - 2.2.17. przeprowadzanie wygażeń drzew i krzewów zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu oświetlenia drogowego /zwarcia, zerwanie linii, ograniczenia w oświetleniu drogi/,
 - 2.2.18. regulację zwisów oświetlenia drogowego,
 - 2.2.19. lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,
 - 2.2.20. naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszanej,
 - 2.2.21. wymianę (naprawę) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nN,
 - 2.2.22. zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (np.: słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych, itp.),
 - 2.2.23. kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy,
 - 2.2.24. wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń,

- 2.2.25. pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej),
- 2.2.26. utylizację zużytych materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- 2.2.27. montaż dodatkowych opraw na istniejących słupach oraz liniach oświetleniowych.
- 2.2.28. inne prace zlecone związane z konserwacją oświetlenia ulicznego.
- 2.3. przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego w godz. 06.00 – 22.00, a w przypadku zagrożenia życia lub bezpieczeństwa ludzi – niezależnie od pory dnia,
- 2.4. W/w czynności winny być wykonywane w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, przeprowadzonych ocen stanu technicznego urządzeń i w oparciu o prowadzoną dokumentację eksploatacyjną, w tym harmonogram prac konserwacyjnych lub na uzasadniony wniosek Zamawiającego. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi w zakresie sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony od porażeń, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych umową warunkach. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania, przestrzegania i stosowania „Instrukcji współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok a Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego”, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego rozszerezenia cenowego.
- 2.5. Wykonawca przystąpi:
 - 2.5.1. do usuwania awarii obwodów na terenie Gminy Mielnik, w czasie maksymalnie do 24 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego,
 - 2.5.2. do wymiany uszkodzonych źródeł światła w terminie do 7 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego,
 - 2.5.3. do usuwania awarii i zdarzeń zagrażających życiu lub bezpieczeństwu ludzi w czasie maksymalnie do 8 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego,
- 2.6. Zgłoszenia awarii i potrzeby wymiany Zamawiający będzie dokonywał w formie elektronicznej (e-mail, fax), telefonicznej lub pisemnej.
 - 2.6.1. Wykonawca potwierdza otrzymane zgłoszenie drogą e-mail.
- 2.7. Zamawiający dopuszcza włączanie oświetlenia drogowego w ciągu dnia dla wymiany uszkodzonych źródeł światła.
- 2.8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego, zapisów prac konserwacyjnych i zgłoszeń awarii.
- 2.9. W przypadku powstania zagrożeń dla zdrowia lub życia osób postronnych w wyniku wystąpienia zaniedbań i uchybień w konserwacji sieci oświetleniowej, pełną odpowiedzialność za ten stan ponosić będzie Wykonawca.
- 2.10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.
- 2.11. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazywania uprawnionym pracownikom Rejonu Energetycznego w Bielsku Podlaskim, dokumentów potwierdzających wykonanie zabiegów eksploatacyjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego na ciągach oświetleniowych będących na majątku Zakładu, niezwłocznie po wykonaniu tych zabiegów.
- 2.12. Przy konserwacji oświetlenia drogowego obecny będzie przedstawiciel Zamawiającego.
- 2.13. Warunki dot. jakości źródeł światła:
 - 2.13.1. Oprawy sodowe: żarówki wysokoprężne o trwałości min. 20 tys. godzin, klasa efektywności energetycznej min. A+,
 - 2.13.2. Oprawy ledowe: trwałość min. 50 tys. godzin, wydajność LED min. 100lm/W, materiał korpusu – stop aluminium.
- 2.14. **Materiały eksploatacyjne zapewnia Zamawiający.**

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- 3.1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty spełniające warunki:
 - 3.1.1. posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - 3.1.2. posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- 3.1.3. znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W celu wykazania, iż Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnia w/w warunki, należy do oferty załączyć **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego rozeznania cenowego.
- 3.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu **Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem** w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej 3 usług dotyczących bezpośrednio konserwacji oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 12 000 zł brutto każda** wraz z załączeniem dowodów należytego wykonania usługi np. listy referencyjne, protokoły odbioru końcowego.
W celu wykazania, iż Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnia w/w warunki, należy do oferty załączyć również wypełniony **załącznik nr 3** do niniejszego rozeznania cenowego – **wykaz wykonanych usług**.
- 3.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien wykazać, iż posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
- 3.3.1. Wykonawca musi dysponować **minimum 1 podnośnikiem koszowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 ton przystosowanym do pracy pod napięciem (PPN), o minimalnym zasięgu bocznym 6 metrów.**
- 3.3.2. Wykonawca musi dysponować **minimum 1 osobą - kierownik robót z uprawnieniami PPN do 1 kV na stanowisku dozoru oraz uprawnieniami SEP "E" i "D",**
- 3.3.3. Wykonawca musi dysponować **minimum 2 osobami z uprawnieniami do pracy pod napięciem (PPN) do 1 kV na stanowisku eksploatacji wraz z uprawnieniami SEP „E”.**
- W celu wykazania, iż Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnia w/w warunki, należy do oferty załączyć wypełniony **załącznik nr 4** do niniejszego rozeznania cenowego – **potencjał techniczny i personalny**.
- 3.4. W celu wykazania, iż Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnia warunki braku podstaw do wykluczenia należy do oferty załączyć wypełniony **załącznik nr 5** do niniejszego rozeznania cenowego – **oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu**.

4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

- 4.1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego rozeznania cenowego).
- 4.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 4.3. Na formularzu ofertowym należy określić łączną, ryczałtową cenę za realizację zadania.
- 4.4. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany wzór oferty – **załącznik nr 1,**
 - wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – **załącznik nr 2,**
 - wypełniony o podpisany „wykaz wykonanych usług” – **załącznik 3,**
 - Wypełniony i podpisany „potencjał techniczny i personalny” – **załącznik nr 4,**
 - Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – **załącznik nr 5,**
- 4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 4.6. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, Punkt Obsługi Interesanta, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **„Świadczenie usługi prowadzenia konserwacji i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik w okresie 01.02.2020 r. - 31.01.2021 r.”**

do dnia 22.01.2020 r. do godz. 12:00

- 4.7. Otwarcie ofert nastąpi **22.01.2020 r. o godz.: 12:15** w Urzędzie Gminy Mielnik.
- 4.8. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Karol Dobrzaniecki tel. 85 65 65 871, e-mail: k.dobrzaniecki@mielnik.com.pl,

5. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY I WYBORU OFERTY:

- 5.1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert kierując się następującym kryterium oceny:
CENA – 100%
- 5.2. W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców złoży ofertę o takiej samej cenie na wykonanie zamówienia w toczącym się postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą być wyższe niż oferta pierwotna.
- 5.3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.
- 5.4. Różnice cenowe zostaje upublicznione na stronach internetowych Gminy Mielnik www.bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

6. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- 6.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **01.02.2020 r. – 31.01.2021 r.** (12 kolejno następujących po sobie miesięcy)
 - 6.2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy z Zamawiającym.
 - 6.3. W przypadku nie zawarcia umowy z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający może wybrać ofertę kolejną.
 - 6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia kosztów wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku gdy konserwacją nie będą objęte wszystkie punkty oświetleniowe. Zmniejszenia kosztów dokona się adekwatnie do ilości punktów, które zostały przez Wykonawcę objęte konserwacją. Podstawą dokonania obliczeń będą ceny za konserwację oświetlenia jednego punktu, wskazane w ofercie Wykonawcy.
 - 6.5. Płatność: zapłata za realizację zamówienia nastąpi na podstawie Faktury VAT/Rachunku na konto Wykonawcy wskazane w umowie zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego. Fakturę VAT/Rachunek Wykonawca będzie wystawiał jeden raz w miesiącu, za miesiąc poprzedni. Podstawą wystawienia Faktury VAT będzie protokół odbioru prac konserwacyjnych sporządzony przez Zamawiającego.
 - 6.6. Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane, nie mogą zgłaszać wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania oferty i złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.
 - 6.7. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego poniżej kwoty 30 000 euro, w związku z czym Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
 - 6.8. W przypadkach uzasadnionych interesem publicznym Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.
7. Niniejsze rozeznanie cenowe posiada załączniki:
- 1) *Wzór oferty,*
 - 2) *Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,*
 - 3) *Wykaz wykonanych usług,*
 - 4) *Potencjał techniczny i personalny,*
 - 5) *Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,*
 - 6) *Wzór umowy,*
 - 7) *Instrukcja współpracy pomiędzy PGE a Samorządem,*


.....
(podpis kierownika Zamawiającego)