

Mielnik, dnia 16 stycznia 2020 r.

Gmina Mielnik
17-307 Mielnik
ul. Piaskowa 38

IR.7021.1.2020

Dotyczy rozeznania cenowego na Świadczenie usługi prowadzenia konserwacji i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik w okresie 01.02.2020 r. - 31.01.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 16.01.2020 R.

Pytanie 1.

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia oprav zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo miejsc pracy ludzi i otoczenia na oświetlaną powierzchnie, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia obejmujący świadczenie usługi prowadzenia konserwacji i utrzymania w sprawności sieci oświetlenia drogowego nie jest zadaniem inwestycyjnym, tylko bieżącą eksploatacją już funkcjonującej sieci oświetlenia drogowego, gdzie wyłącznie uszkodzone źródła światła są wymieniane na nowe o takich samych parametrach. Zamawiający nie planuje modernizacji całości istniejącej sieci oświetleniowej.

Pytanie 2.

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. Norma PN-EN 12464-1 (Oślnienie) które oślepia ludzi na drogach i pracowników co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem 40% ludzi. Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy.

Odpowiedź: zgodnie z zapisem w SIWZ (pkt. 2.14) to na Zamawiającym spoczywa obowiązek zapewnienia materiałów eksploatacyjnych spełniających normy. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie usługa konserwacji oświetlenia w zakresie wymiany uszkodzonych źródeł światła na nowe o takich samych parametrach.

Pytanie 3.

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU do własności gruntów do instalacje słupów na terenie dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa i ustawy o efektywności energetycznej Kraju :

Odpowiedź: w treści Rozeznania cenowego nie pojawiają się zapisy przywołujące „projekt i SIWZ”, jak też nie funkcjonują w nomenklaturze „Normy EU do własności gruntów”. Pytanie nie ma związku z prowadzonym postępowaniem.


Pytanie 4.

Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwyty mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, oraz prawa do instalowanych produktów według zamienników **Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych**, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU co do średnicy wysięgników i instalacji opraw.

Odpowiedź: zgodnie z zapisem w SIWZ (pkt. 2.14) to na Zamawiającym spoczywa obowiązek zapewnienia materiałów eksploatacyjnych spełniających normy w tym zakresie, w treści rozeznania cenowego nie pojawiają się nazwy opraw. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie usługa konserwacji oświetlenia w zakresie wymiany uszkodzonych źródeł światła na nowe o takich samych parametrach.

Zamawiający zwraca uwagę, że postępowanie ze względu na wartość szacunkową poniżej kwoty 30 000 euro nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

W/w odpowiedzi nie powodują zmiany zapisów ani treści Rozeznania cenowego, w związku z czym termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA WÓJTA

Marcin J. Czerwiński