



ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



GMINA MIELNIK
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
NIP 544-14-38-389 REG. 050659450

Mielnik 18.04.2013 r.

ZP-O.271.4.2.2013

Odpowiedzi nr 4 na pytania Uczestnika konkursu z dnia 16.04.2013 r.

Dot. konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów

Pytanie nr 1

W punkcie 5.5 części B załączniki do projektowania określa się parametry odwodnienia:

"5.5.1 Należy zaprojektować prawidłowe odwodnienie nawierzchni jezdni, chodników oraz korpusu drogowego. Zapobiegać zalewaniu wodami spływającymi na obszary przyległe do kładki.

5.5.2 W opracowaniu uwzględnić rozwiązania sprawne, zapewniające prawidłowe odwodnienie nawierzchni, gwarantujące wieloletnią eksploatację, wykluczające gromadzenie się wody bez odpływu.

5.5.3. Przy ewentualnym odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do odbiorników planuje się zastosowanie odpowiednio dobranych (w zależności od wielkości zlewni) urządzeń podczyszczających w postaci np. piaskowników, separatorów z możliwością ich obsługi."

W Dz. U. Nr 137 poz. 984 (Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego)

§ 19 określa powierzchnie z jakich można odprowadzić wody opadowe do wód lub do ziemi bez oczyszczania :

"§ 19. 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie (zanieczyszczone), o których mowa w ust 1, mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczenia."

Na projektowanej kładce zakłada się ruch pieszo – rowerowy, a przejazd samochodów będzie tylko sporadyczny (samochody o przeznaczeniu specjalnym). Powierzchnia pomostu kładki wynosi ok. $4,0 \times 300,0 \text{ m} = 1200,0 \text{ m}^2 = 0,12 \text{ ha}$. Prosimy więc o jednoznaczną odpowiedź, czy dopuszcza się odprowadzenie wody opadowej z kładki bezpośrednio na teren pod kładką i do rzeki Bug na podstawie przytoczonych przepisów ?

Odpowiedź do pytania nr 1

W rozumieniu przytoczonych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, dopuszcza się odprowadzenie wód bezpośrednio na teren.

Wójt Gminy Mielnik
Adam Tobota