

Mielnik, dnia 23 lipca 2020 r.

GMINA MIELNIK

Ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

IR.271.2.5.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego- „DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIELNIK”

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 21 lipca 2020 r.

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuści zastosowanie paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o większej mocy niż w dokumentacji, jednocześnie przy zmniejszonej ilości sztuk, ale przy zachowaniu minimalnej mocy projektowej?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o większej mocy niż w dokumentacji z równoczesnym zmniejszeniem ich liczby pod warunkiem uzyskania zakładanej w dokumentacji mocy projektowej /minimalnej/ instalacji.

WÓJT

dr Marcin Urbański