



**GMINA MIELNIK**

ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik  
NIP 544-14-38-389 REG. 050659450  
ZP-O.271.4.2.2013

Mielnik 09.05.2013 r.

**Odpowiedzi nr 7**  
**na pytania Uczestnika konkursu z dnia 30.04.2013 r.**

Dot. Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – technicznej kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów

**Pytanie nr 1**

Działając na podstawie pkt. 9.2. rozdziału I, części A Regulaminu konkursu, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Dotyczy: Pismo nr ZP-O.271.4.2.2013 z dnia 15.03.2013 r., kanał teletechniczny na potrzeby projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

Czy dopuszczają Państwo zamianę kanału teletechnicznego o przekroju kołowym o średnicy 150 mm na dwa rozdzielone kanały, każdy o przekroju prostokątnym 80x140 mm?

Należy zaznaczyć, iż sumaryczne pole dwóch kanałów 80x140 mm jest większe niż proponowane przez Państwa rozwiązanie, składające się z przekroju kołowego o średnicy 150 mm.

**Odpowiedź do pytania nr 1**

Rurociąg kablowy SSPW będzie wykonany na całej długości z czterech rur HDPE 40/3,7. Analizując profile kanałów teletechnicznych można stwierdzić, że zarówno rozwiązanie o przekroju kołowym  $\varnothing 150$  jak i o przekroju prostokątnym 80x140 gwarantuje umieszczenie czterech rur  $\varnothing 40$ . Niewielkie zwiększenie profilu prostokątnego, np. do wymiarów 100x140, zapewniłoby mu jednak większą funkcjonalność.

Wójt Gminy Mielnik

  
Adam Tobota